

Kivonat az épület eredeti műszaki leírásából
(készítette: Fürtön Balázs)

	V _{sz,1} [m³/h]	V _{sz,3} [m³/h]	V _{sz,össz.} [m³/h]	A [m²]	p _{sz,i}	P _v [kW]
archívum	3171,85	0			0,60	1,90
előcsarnok	2223,19	0			0,60	1,33
előadóterem	5927,90	0		0,55	0,60	3,56
lépcsőház	1835,94	0			0,60	1,10
közlekedő	176,63	0			0,60	0,11
tak.szer.	32,40	0			0,60	0,02
férfi mosdó	136,50	150			0,25	0,04
mozgássérült mosdó	69,00	50			0,25	0,01
női mosdó	134,40	150	13 717,91	0,76	0,25	0,04
előcsarnok	8385,07	0			0,60	5,03
közlekedő	174,68	0			0,60	0,10
melegítőkonyha	194,40	0			0,60	0,12
férfi mosdó	134,40	150			0,25	0,04
mozgássérült mosdó	69,00	50			0,25	0,01
női mosdó	134,40	150	9104,15	0,51	0,25	0,04
recepció	1491,22	0			0,60	0,89
olvasó	2505,91	0			0,60	1,50
olvasó	2505,91	0			0,60	1,50
könyvtár	1543,88	0			0,60	0,93
közlekedő	174,83	0			0,60	0,10
tároló	32,40	0			0,60	0,02
férfi mosdó	163,20	150			0,25	0,04
mozgássérült mosdó	69,00	50			0,25	0,01
női mosdó	134,40	150	8604,14	0,48	0,25	0,04

	V _{sz,1} [m³/h]	V _{sz,3} [m³/h]	V _{sz,össz.} [m³/h]	A [m²]	p _{sz,i}	P _v [kW]
workshop 01	706,76	0			0,60	0,42
workshop 02	917,12	0			0,60	0,55
workshop 03	722,96	0			0,60	0,43
közeledő	1222,79	0			0,60	0,73
teakonyha	1960,66	0			0,60	1,18
iroda (d)	208,89	0			0,60	0,13
iroda (d)	199,47	0			0,60	0,12
iroda (d)	208,89	0			0,60	0,13
iroda (k)	188,97	0			0,60	0,11
iroda (k)	176,23	0			0,60	0,11
iroda (k)	263,34	0			0,60	0,16
iroda (k)	263,34	0			0,60	0,16
iroda (k)	176,23	0			0,60	0,11
iroda (k)	188,97	0			0,60	0,11
IT	64,80	0			0,60	0,04
férfi mosdó	134,40	150			0,25	0,04
mozgássérült mosdó	65,70	50			0,25	0,01
női mosdó	134,40	150	7819,43	0,43	0,25	0,04

23,06